



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а
(место составления акта)

«29» ноября 2019 г.

(дата составления акта)
« 11 » час « 00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 136

«20» ноября 2019 г по адресу/адресам: Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д. 17 В
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №136 от 6 ноября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 201 г, с ___ час. 00 мин. до ___ час. 00 мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 дней / часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т. (48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) ✓ Заключением следов Детский сад № 23
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по электронной почте организации 06.11.2019 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

С.и. Д. Ю. С.и.

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад №23» Колисниченко Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МДОУ «Детский сад №23» расположено по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д. 17 В. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. двухэтажное, кирпичное здание 1981 г., общая площадь здания 1151 кв.м, перекрытия бетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Здание детского сада 2 степени огнестойкости. Электрifiцировано 220В, отопление центральное. Выполнен замер сопротивления изоляции эл.проводки заключение соответствует. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака. Ответственные за пожарную безопасность своевременно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Помещения детского сада оборудованы АПС и СОУЭ, договор подряда на обслуживание АПС заключен с ЯОООО ВДПО а также обеспечены первичными средствами пожаротушения. Все работники проходят противопожарный инструктаж. Инструкции по мерам пожарной безопасности разработаны в соответствии с нормами.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	В помещении групповой на 1-ом этаже (помещение №56 по плану БТИ) световой оповещатель "ВЫХОД" установлен на стене, рядом с эвакуационным выходом.	СП 3.13130.2009, п. 5.3	Заведующая МДОУ «Детский сад №23» Колисниченко Елена Анатольевна
2	В помещении групповой на 1-ом этаже (помещение №6 по плану БТИ) световой оповещатель "ВЫХОД" установлен на стене, рядом с эвакуационным выходом.	СП 3.13130.2009, п. 5.3	Заведующая МДОУ «Детский сад №23» Колисниченко Елена Анатольевна
3	Планы эвакуации при пожаре в помещении вестибюлей на 2-ом	ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 4.5.2	Заведующая МДОУ «Детский сад №23»

	этаже не верно сориентированы на местности по отношению к месту их нахождения.		Колисниченко Елена Анатольевна
4	Помещение склада на первом этаже (помещения № 32, 33 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69); СНиП 21-01-97*, п. 7.4, ст.6, 88 Федерального закона №123-ФЗ, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	Заведующая МДОУ «Детский сад №23» Колисниченко Елена Анатольевна
5	Помещения учреждения обеспечены огнетушителями меньшего объема, чем предусмотрено проведенным расчётом.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 70, п. 465	Заведующая МДОУ «Детский сад №23» Колисниченко Елена Анатольевна

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

– нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Уведомление № 01-1

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич
«29» Ноября 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующей МДОУ Детский сад №23 Колисниченко ЕА

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«29» Ноября 2019г.